

PRODUCTO CONFORME

Se otorga el derecho de uso del SELLO SEDAPAL a la empresa:

TIGRE PERÚ TUBOS Y CONEXIONES S.A.

Para sus productos: Marca TIGRE, MATUSITA-TIGRE

- Tubos de Poli(cloruro de vinilo) No plastificado PVC-U para redes de Agua Potable para los diámetros 63 mm hasta 315 mm PN 10, PN 16 con unión convencional y unión RIEBER (anillo inserto).
NORMA: NTP-ISO 1452
- Tubos de Poli (cloruro de vinilo) No plastificado para redes de agua potable para los diámetros 21 mm hasta 60 mm Simple presión PN 10.
NORMA: Especificación Técnica SEDAPAL
- Tubos de polietileno de alta densidad HDPE para redes de agua potable de diámetros 20 mm hasta 710 mm PE100 PN 10 y PN 16 Color Azul RAL 5015.
NORMA: NTP ISO 4427-2
- Tubos de Poli(cloruro de vinilo) No plastificado para redes de alcantarillado para los diámetros 110 mm SN4, SN8 y de 160 mm hasta 630 mm SN2, SN4 y SN8; con unión convencional y unión RIEBER (anillo inserto).
NORMA: NTP-ISO 4435
- Tubos de polietileno de alta densidad HDPE para redes de alcantarillado de diámetros 110 mm SN4, SN8 y de 160 mm hasta 1200 mm SN2, SN4 y SN8; color Naranja RAL 8023.
NORMA: NTP-ISO 8772

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Polo Agüero Sánchez". Below the signature is a horizontal line, and underneath that line, the name and title are printed in a black, sans-serif font.

Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

Lima, 20 de Setiembre de 2019